

TAB-Hinweis

Verdrahtung:

5-Leiter-System
H07 V-K 10 mm²
Res.-Platz empfohlen
für Steuer- und
Datenübertragungs-
einrichtung (SDE)

Unterer Anschlußraum:

Sammelschienensystem 5-polig
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter

SDE-Platz: Unterer Anschlußraum mit Hutschiene oder
Sammelschienensystem, Überstromschutz-
einrichtung 6/10 A, Steuerleitungsklemme 7-polig,
steckbar

Allgemein: Stromkreisverteiler in Einkundenanlagen zulässig,
in Mehrkundenanlagen nur für Allgemeinverteilung,
Direktmessung bis 60 A,
Zählerklemmen sind zulässig.

Oberer Anschlußraum:

Hutschiene 35 x 7,5 mm
pro Zähler:
Hauptleitungsabzweigklemme
5 -polig (berührungssicher)
ggf. Hauptschalter
sperrbar/RCD als Zukauf